



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу  
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел 718-25-61  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района  
г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4, тел. 307-26-49

Предписание № 40-1-475/1/1.  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа - детский сад № 696 Приморского района Санкт-Петербурга (ГБОУ начальная школа - детский сад № 696 Приморского района Санкт-Петербурга) ИНН 7814031522, ОГРН 1037832007553;  
юридический адрес: 197372, г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д. 11, корп. 2, лит. А).  
(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника управления – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления по Приморскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 27 октября 2020 года № 40-1-475 24 ноября 2020 года и 27 ноября 2020 года Ивановой Анастасией Сергеевной – старшим инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления по Приморскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), государственного пожарного надзора, изданного распоряжение (приказ) о проведении проверки)

проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу: 197372, г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д. 11, корп. 2, лит. А.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с директором ГБОУ начальная школа - детский сад № 696 Приморского района Санкт-Петербурга Белощкой Наталией Петровной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка о выполнении (указывается только выполнене)
1		2	3	4
1.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 113 (нумерация согласно плана ГУ ГУИОН от 12.2003), ведущего на лестницу 3-го типа менее 0,8 м., (число эвакуирующихся более 15 человек, фактическая ширина эвакуационного	п.1, ч.2, ст. 1; ч. 4, ст. 4; ч.1 ст. 6, ст. 89; Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные	01.11.2021г.	



	выхода 0,71 м.).	нормы»	
2.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 128 (нумерация согласно плану ГУ ГУИОН от 12.2003), ведущего на лестницу 3-го типа менее 0,8 м., (число эвакуирующихся более 15 человек, фактическая ширина эвакуационного выхода 0,69 м.).	п.1, ч.2, ст. 1; ч. 4, ст. 4; ч.1 ст. 6, ст. 89; Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»	01.11.2021г.
3.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 146 (нумерация согласно плану ГУ ГУИОН от 12.2003), ведущего на лестницу 3-го типа менее 0,8 м., (число эвакуирующихся более 15 человек, фактическая ширина эвакуационного выхода 0,70 м.).	п.1, ч.2, ст. 1; ч. 4, ст. 4; ч.1 ст. 6, ст. 89; Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»	01.11.2021г.
4.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 96 (нумерация согласно плану ГУ ГУИОН от 12.2003), ведущего на лестницу 3-го типа менее 0,8 м., (число эвакуирующихся более 15 человек, фактическая ширина эвакуационного выхода 0,72 м.).	п.1, ч.2, ст. 1; ч. 4, ст. 4; ч.1 ст. 6, ст. 89; Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»	01.11.2021г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установлены техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установлены Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установлены техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с Административным регламентом МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее - Административный регламент) в случае проведения аккредитованной в установленном порядке экспертной организацией осуществляющей деятельность в области оценки пожарного риска, расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

- 1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;
- 2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий.



риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация, на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, - для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном Административным регламентом, или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения надзорной деятельности  
ОНДПР Приморского района  
управления по Приморскому району  
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу



А.С. Иванова

«27» ноября 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор ГБОУ начальная школа - детский сад № 682 Приморского района Санкт-Петербурга  
Белоцкой Наталией Петровной

«27» ноября 2020 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575795

Владелец Белоцкая Наталия Петровна

Действителен с 27.07.2021 по 27.07.2022